

扫二维码  
关注谱尼测试**PONY**

Pony Testing International Group

报告编号:

ZPBS2SIP629815H9



# 检测报告

委托单位

庆安县自来水公司

受测单位

庆安县自来水公司

签发日期

2021.08.26

PONY 谱尼测试  
Pony Testing International Group  
www.ponytest.com





集团微信订阅号 集团微信服务号




# 检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: ZPBS2SIP629815H9

第 1 页, 共 6 页

委托单位	庆安县自来水公司		
受测单位	庆安县自来水公司		
受测地址	庆安县庆安镇变电所		
采样位置	出水口		
样品名称	末梢水 (变电所)	检测类别	委托检测
采样日期	2021.08.17	检测日期	2021.08.17~2021.08.26
样品状态	液态	检测环境	符合要求
样品来源	采样		
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	1. 限值标准: GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 2. 该报告中检测方法由委托单位指定		
	编制人	马纪萌	
	审核人	周亚楠	
	批准人	丁忠良	
	签发日期	2021.08.26	

## PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

黑龙江谱尼测试科技有限公司

公司地址: 哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号

哈尔滨科技创新城软件园 3 号楼

PONY-HL.BG172-2-002-13-2019A

北京实验室: (010)83055000	武汉实验室: (027)85446975	新疆实验室: (0991)6684186	太原实验室: (0351)7555722
北京医学实验室: (010)62450233/68010	武汉车附所: (027)82318175	石家庄实验室: (0311)85376660	合肥实验室: (0551)63843474
北京谱尼科技公司: (010)80415661	武汉医学实验室: (027)85446975	西安实验室: (029)89608785	广州实验室: (020)89224310
上海实验室: (021)64851999	吉林医学实验室: (0431)80529700	杭州实验室: (0571)87219096	厦门实验室: (0592)5568048
上海医学实验室: (021)37895599	长春实验室: (0431)80530198	杭州医学实验室: (0571)87219096	内蒙古医学实验室: (0471)3450025
上海松江实验室: (021)37895599	大连实验室: (0411)87336618	宁波实验室: (0574)87977185	呼和浩特实验室: (0471)3450025
青岛实验室: (0532)88706866	大连医学实验室: (0411)87336618	天津实验室: (022)23607888	贵州实验室: (0851)85221000
青岛医学实验室: (0532)88706866	哈尔滨实验室: (0451)58627755	天津医学实验室: (022)23607888	郑州实验室: (0371)69350670
深圳实验室: (0755)26050909	黑龙江医学实验室: (0451)58603455	成都实验室: (028)87702708	郑州协力润华医学实验室:
深圳医学实验室: (0755)26050909	苏州医学实验室: (0512)62997900	南宁实验室: (0771)5518818	(0371)63279066



集团微信订阅号 集团微信服务号



# 检测结果

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : ZPBS2SIP629815H9

第 2 页, 共 6 页

样品名称和编号	检测项目	限值	检测结果	单项判定
P629815H9 末梢水 (变电所)	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	菌落总数, CFU/mL	100	15	合格
	砷, mg/L	0.01	0.0010L	合格
	镉, mg/L	0.005	0.0005L	合格
	铬 (六价), mg/L	0.05	0.004L	合格
	铅, mg/L	0.01	0.0025L	合格
	汞, mg/L	0.001	0.0001L	合格
	硒, mg/L	0.01	0.0004L	合格
	氰化物, mg/L	0.05	0.002L	合格
	氟化物, mg/L	1.0	0.144	合格
	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	10	0.06	合格
	三氯甲烷, mg/L	0.06	0.0002L	合格
	四氯化碳, mg/L	0.002	0.0001L	合格
	溴酸盐 (使用臭氧时), mg/L	0.01	0.0050L	合格
	甲醛 (使用臭氧时), mg/L	0.9	0.05L	合格
	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时), mg/L	0.7	0.0024L	合格
	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时), mg/L	0.7	0.0050L	合格
	色度, 度	15	5L	合格
	浑浊度, NTU	1	0.5L	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
pH, 无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.41	合格	
铝, mg/L	0.2	0.040L	合格	
铁, mg/L	0.3	0.03L	合格	



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

公司地址: 哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号  
哈尔滨科技创新城软件园 3 号楼  
PONY-HL.BG172-2-002-13-2019A

北京实验室: (010)83055000 武汉实验室: (027)85446975 新疆实验室: (0991)6684186 太原实验室: (0351)7555722  
北京医学实验室: (010)62450233 转 8010 武汉车附所: (027)82318175 石家庄实验室: (0311)85376660 合肥实验室: (0551)63843474  
北京谱尼科技公司: (010)80415661 武汉医学实验室: (027)85446975 西安实验室: (029)89608785 广州实验室: (020)89224310  
上海实验室: (021)64851999 吉林医学实验室: (0431)80529700 杭州实验室: (0571)87219096 厦门实验室: (0592)5568048  
上海医学实验室: (021)37895599 长春实验室: (0431)80530198 杭州医学实验室: (0571)87219096 内蒙古医学实验室: (0471)3450025  
上海松江实验室: (021)37895599 大连实验室: (0411)87336618 宁波实验室: (0574)87977185 呼和浩特实验室: (0471)3450025  
青岛实验室: (0532)88706866 大连医学实验室: (0411)87336618 天津实验室: (022)23607888 贵州实验室: (0851)85221000  
青岛医学实验室: (0532)88706866 哈尔滨实验室: (0451)58627755 天津医学实验室: (022)23607888 郑州实验室: (0371)69350670  
深圳实验室: (0755)26050909 黑龙江医学实验室: (0451)58603455 成都实验室: (028)87702708 郑州协力润华医学实验室:  
深圳医学实验室: (0755)26050909 苏州医学实验室: (0512)62997900 南宁实验室: (0771)5518818 (0371)63279066



集团微信订阅号 集团微信服务号



# 检测结果

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : ZPBS2SIP629815H9

第 3 页, 共 6 页

样品名称和编号	检测项目	限值	检测结果	单项判定	
P629815H9 末梢水(变电所)	锰, mg/L	0.1	0.01L	合格	
	铜, mg/L	1.0	0.009L	合格	
	锌, mg/L	1.0	0.001L	合格	
	氯化物, mg/L	250	1.60	合格	
	硫酸盐, mg/L	250	25.6	合格	
	溶解性总固体, mg/L	1000	396	合格	
	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	450	157	合格	
	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计), mg/L	3	1.43	合格	
	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	0.002	0.002L	合格	
	阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	0.050L	合格	
	总α放射性, Bq/L	0.5	0.016L	合格	
	总β放射性, Bq/L	1	0.028L	合格	
	氯气及游离氯制剂(游离氯), mg/L	与水接触时间≥30min, 管网末梢水中余量≥0.05		0.19	合格
	氨氮(以N计), mg/L	0.5	0.042	合格	

注: "L" 表示低于检出限

——本页以下空白——



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

黑龙江谱尼测试科技有限公司

公司地址: 哈尔滨市松北区智谷二街3043号

哈尔滨科技创新城软件园3号楼

PONY-HLBG172-2-002-13-2019A

北京实验室:(010)83055000  
北京医学实验室:(010)62450233/48010  
北京谱尼科技公司:(010)80415661  
上海实验室:(021)64851999  
上海医学实验室:(021)37895599  
上海松江实验室:(021)37895599  
青岛实验室:(0532)88706866  
青岛医学实验室:(0532)88706866  
深圳实验室:(0755)26050909  
深圳医学实验室:(0755)26050909

武汉实验室:(027)85446975  
武汉车附所:(027)82318175  
武汉医学实验室:(027)85446975  
吉林医学实验室:(0431)80529700  
长春实验室:(0431)80530198  
大连实验室:(0411)87336618  
大连医学实验室:(0411)87336618  
哈尔滨实验室:(0451)58627755  
黑龙江医学实验室:(0451)58603455  
苏州医学实验室:(0512)62997900

新疆实验室:(0991)6684186  
石家庄实验室:(0311)85376660  
西安实验室:(029)89608785  
杭州实验室:(0571)87219096  
杭州医学实验室:(0571)87219096  
宁波实验室:(0574)87977185  
天津实验室:(022)23607888  
天津医学实验室:(022)23607888  
成都实验室:(028)87702708  
南宁实验室:(0771)5518818

太原实验室:(0351)7555722  
合肥实验室:(0551)63843474  
广州实验室:(020)89224310  
厦门实验室:(0592)5568048  
内蒙古医学实验室:(0471)3450025  
呼和浩特实验室:(0471)3450025  
贵州实验室:(0851)85221000  
郑州实验室:(0371)69350670  
郑州协力润华医学实验室:  
(0371)63279066



集团微信订阅号 集团微信服务号



# 检测结果

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : ZPBS2SIP629815H9

第 4 页, 共 6 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 2.1	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 3.1	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 4.1	电热恒温培养箱
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 1	电热恒温培养箱
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 9.1	石墨炉原子吸收光谱仪
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外可见分光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 11.1	石墨炉原子吸收光谱仪
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光谱仪
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光谱仪
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 4.1	紫外可见分光光度计、 电热恒温水浴锅
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 5.3	离子色谱仪
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2006 1	气相色谱仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 1.2	气相色谱仪
溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 GB/T 5750.10-2006 14.2	离子色谱仪
甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法 GB/T 5750.10-2006 6.1	紫外可见分光光度计
亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 13.2	离子色谱仪
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006 6	离子色谱仪



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

黑龙江谱尼测试科技有限公司  
公司地址: 哈尔滨市松北区智谷二街3043号  
哈尔滨科技创新城软件园3号楼  
PONY-HL.BG172-2-002-13-2019A

北京实验室:(010)83055000 武汉实验室:(027)85446975 新疆实验室:(0991)6684186 太原实验室:(0351)7555722  
北京医学实验室:(010)62450233/8010 武汉车附所:(027)82318175 石家庄实验室:(0311)85376660 合肥实验室:(0551)63843474  
北京谱尼科技公司:(010)80415661 武汉医学实验室:(027)85446975 西安实验室:(029)89608785 广州实验室:(020)89224310  
上海实验室:(021)64851999 吉林医学实验室:(0431)80529700 杭州实验室:(0571)87219096 厦门实验室:(0592)5568048  
上海医学实验室:(021)37895599 长春实验室:(0431)80530198 杭州医学实验室:(0571)87219096 内蒙古医学实验室:(0471)3450025  
上海松江实验室:(021)37895599 大连实验室:(0411)87336618 宁波实验室:(0574)87977185 呼和浩特实验室:(0471)3450025  
青岛实验室:(0532)88706866 大连医学实验室:(0411)87336618 天津实验室:(022)23607888 天津实验室:(022)23607888 贵州实验室:(0851)85221000  
青岛医学实验室:(0532)88706866 哈尔滨实验室:(0451)58627755 天津医学实验室:(022)23607888 郑州实验室:(0371)69350670  
深圳实验室:(0755)26050909 黑龙江医学实验室:(0451)58603455 成都实验室:(028)87702708 郑州协力润华医学实验室:  
深圳医学实验室:(0755)26050909 苏州医学实验室:(0512)62997900 南宁实验室:(0771)5518818 (0371)63279066



集团微信订阅号 集团微信服务号



## 检测结果

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : ZPBS2SIP629815H9

第 5 页, 共 6 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 1.1	—
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 2.1	散射光浊度仪
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 3.1	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2006 4.1	—
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 5.1	酸度计
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 1.4	电感耦合等离子体发射光谱仪
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2.1.1	火焰原子吸收光谱仪
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3.1.1	火焰原子吸收光谱仪
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 4.5	电感耦合等离子体发射光谱仪
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 5.5	电感耦合等离子体发射光谱仪
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 2.2	离子色谱仪
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 1.2	离子色谱仪
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 8.1	分析天平、电热鼓风干燥箱、电热恒温水浴锅
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管、电热恒温水浴锅
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 9.1	紫外可见分光光度计
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006 10.1	紫外可见分光光度计
总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2006 1.1	低本底 α、β 测量仪、分析天平
总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 薄样法 GB/T 5750.13-2006 2.1	低本底 α、β 测量仪、分析天平

**PONY 谱尼测试**  
Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

黑龙江谱尼测试科技有限公司  
公司地址: 哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号  
哈尔滨科技创新城软件园 3 号楼  
PONY-HLBG172-2-002-13-2019A

北京实验室: (010)83055000 武汉实验室: (027)85446975 新疆实验室: (0991)6684186 太原实验室: (0351)7555722  
北京医学实验室: (010)62450233/8010 武汉车附所: (027)82318175 石家庄实验室: (0311)85376660 合肥实验室: (0551)63843474  
北京谱尼科技公司: (010)80415661 武汉医学实验室: (027)85446975 西安实验室: (029)89608785 广州实验室: (020)89224310  
上海实验室: (021)64851999 吉林医学实验室: (0431)80529700 杭州实验室: (0571)87219096 厦门实验室: (0592)5568048  
上海医学实验室: (021)37895599 长春实验室: (0431)80530198 杭州医学实验室: (0571)87219096 内蒙古医学实验室: (0471)3450025  
上海松江实验室: (021)37895599 大连实验室: (0411)87336618 宁波实验室: (0574)87977185 呼和浩特特实验室: (0471)3450025  
青岛实验室: (0532)88706866 大连医学实验室: (0411)87336618 天津实验室: (022)23607888 天津实验室: (022)23607888 贵州实验室: (0851)85221000  
青岛医学实验室: (0532)88706866 哈尔滨实验室: (0451)58627755 天津医学实验室: (022)23607888 郑州实验室: (0371)69350670  
深圳实验室: (0755)26050909 黑龙江医学实验室: (0451)58603455 成都实验室: (028)87702708 郑州协力润华医学实验室:  
深圳医学实验室: (0755)26050909 苏州医学实验室: (0512)62997900 南宁实验室: (0771)5518818 (0371)63279066



## 检测结果

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : ZPBS2SIP629815H9

第 6 页, 共 6 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T 5750.11-2006 1.1	便携式余氯/二氧化氯五参数快速测定仪
氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 水杨酸盐分光光度法 GB/T 5750.5-2006 9.3	紫外可见分光光度计

——以下空白——



**PONY 谱尼测试**  
Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

黑龙江谱尼测试科技有限公司

公司地址: 哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号

哈尔滨科技创新城软件园 3 号楼

PONY-HLBG172-2-002-13-2019A

北京实验室:(010)83055000  
北京医学实验室:(010)62452333/8010  
北京谱尼科技公司:(010)80415661  
上海实验室:(021)64851999  
上海医学实验室:(021)37895599  
上海松江实验室:(021)37895599  
青岛实验室:(0532)88706866  
青岛医学实验室:(0532)88706866  
深圳实验室:(0755)26050909  
深圳医学实验室:(0755)26050909

武汉实验室:(027)85446975  
武汉车附所:(027)82318175  
武汉医学实验室:(027)85446975  
吉林医学实验室:(0431)80529700  
长春实验室:(0431)80530198  
大连实验室:(0411)87336618  
大连医学实验室:(0411)87336618  
哈尔滨实验室:(0451)58627755  
黑龙江医学实验室:(0451)58603455  
苏州医学实验室:(0512)62997900

新疆实验室:(0991)6684186  
石家庄实验室:(0311)85376660  
西安实验室:(029)89608785  
杭州实验室:(0571)87219096  
杭州医学实验室:(0571)87219096  
宁波实验室:(0574)87977185  
天津实验室:(022)23607888  
天津医学实验室:(022)23607888  
成都实验室:(028)87702708  
南宁实验室:(0771)5518818

太原实验室:(0351)7555722  
合肥实验室:(0551)63843474  
广州实验室:(020)89224310  
厦门实验室:(0592)5568048  
内蒙古医学实验室:(0471)3450025  
呼和浩特实验室:(0471)3450025  
贵州实验室:(0851)85221000  
郑州实验室:(0371)69350670  
郑州协力润华医学实验室:  
(0371)63279066